



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



АРТИКУЛ
PF MB 842

**НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ
С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕГРЕВА**

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для создания системы автономной циркуляции теплого водяного пола и радиаторного отопления применяются модули, состоящие из насосно-смесительных узлов и коллекторных групп. Насосно-смесительный узел представляет собой готовый комплект арматуры в сборе (без насоса), предназначенный для принудительной циркуляции, регулировки и поддержания заданной температуры теплоносителя в водяных теплых полах.


Эффективность системы отопления, построенной на базе коллекторной группы с насосно-смесительным узлом, обеспечивается принципом многократной циркуляции теплоносителя между подающим и обратным коллектором с частичным отбором теплоносителя из высокотемпературного источника тепла первичного контура и подмесом теплоносителя из обратной линии. Смесительный узел необходим только для системы теплого водяного пола, т.к. в нем циркулирует тот же теплоноситель, что и в радиаторах отопления. Требуемая температура теплоносителя для радиаторов (75°C – 95°C) гораздо больше максимально допустимой температуры труб теплого водяного пола (35°C – 55°C).

Котел нагревает теплоноситель до той температуры, которая требуется для высокотемпературных радиаторов, а для понижения температуры теплоносителя на входе в контур теплого пола используется насосно-смесительный узел. В качестве теплоносителя могут использоваться жидкости, неагрессивные к материалам изделия: вода, растворы на основе гликоля. Максимальное содержание гликоля до 40%.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	PF MB	842
Номинальный размер	DN	25
	G	1"
Присоединительная наружная резьба насоса	G1	1¼"; 1½"
Монтажная длина насоса	мм	130
Максимальное рабочее давление	бар	10
Минимальное давление перед насосом	бар	0,1
Максимальная пропускная способность Kvs при $\Delta p=1$ бар	м³/час	10
Максимальная тепловая мощность Q_{max} , при $\Delta T=10^\circ C$ и скорости теплоносителя 1 м/с	кВт	45
Максимальная температура теплоносителя в первичном контуре	°C	90°C
Максимальная температура окружающей среды	°C	40°C
Диапазон настройки температуры накладного термостатического реле	°C	от 20°C до 90°C
Диапазон шкалы термометра	°C	от 0°C до 80°C
Вес	г	4530

3. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ



- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 – трёхходовой смесительный клапан | 6 – обратный патрубок |
| 2 – кран шаровой с полусгоном | 7 – обратный клапан |
| 3 – накладное термостатическое реле | 8 – термометр |
| 4 – насос циркуляционный | 9 – байпас коллекторный регулируемый проходной |
| 5 – подающий патрубок | |

Насосно-смесительный узел состоит из трехходового смесительного клапана (1), двух отсекающих шаровых кранов с полусгонами (2), накладного термостатического реле (3), подающего (5) и обратного (6) патрубков, обратного клапана (7), термометра (8) и регулируемого байпаса (9). Циркуляционный насос (4) в комплект не входит!

Узел совместим с насосами, имеющими монтажную длину 130 мм и наружную присоединительную резьбу 1¼" или 1½" (в зависимости от накидных гаек, установленных на узле). К входному отверстию трехходового смесительного клапана присоединен отсекающий шаровой кран с полусгоном, а в выходное отверстие напротив ввинчена втулка с накидной гайкой, имеющей цилиндрическую резьбу 1¼" или 1½" (в зависимости от комплектации) для присоединения насоса.

В боковое входное отверстие ввинчена соединительная резьбовая втулка с контргайкой и уплотнительными кольцами, внутри которой установлен обратный клапан. С противоположного конца к этой втулке присоединен обратный патрубок, представляющий собой тройник с внутренней цилиндрической резьбой 1". В боковой отвод тройника также установлен отсекающий шаровой кран с полусгоном.

К выходу насоса с помощью накидной гайки, имеющей цилиндрическую резьбу 1¼" или 1½" (в зависимости от комплектации), подсоединен специальный тройник с поллой гайкой с наружной цилиндрической резьбой 1" и уплотнительным кольцом для присоединения подающего патрубка. Противоположный выход этого тройника закрыт заглушкой. На подающий патрубок с помощью проволочной пружинной ленты крепится накладное термостатическое реле.

Прходной регулируемый байпас присоединяется к патрубкам посредством соединительных резьбовых втулок с контргайками и уплотнительными кольцами. На противоположных концах байпас имеет две гайки с наружной цилиндрической резьбой 1" и уплотнительными кольцами для присоединения коллекторной группы. Аксиальный термометр установлен в гнездо на верхнем тройнике байпаса.

Патрубки, накидные гайки, соединительные резьбовые втулки с контргайками, корпус смесительного клапана, корпуса шаровых кранов, полусгоны с накидными гайками, заглушка, тройники байпаса изготовлены из латуни марки CW617N (по европейскому стандарту DIN EN 12165-2011), соответствующей марке LC59-2 (по ГОСТ 15527-2004), с никелированием поверхностей, а корпус обратного клапана и гнезда для термометра — из латуни марки CW614N (по DIN EN 12165-2011), соответствующей марке LC58-3 (по ГОСТ 15527-2004).

Корпус и настроечная ручка термостатического реле, а также упорная вставка и золотник обратного клапана выполнены из ударопрочной технической термопластической смолы (акрилонитрилбутадиенстирол, ABS). Пружины — из нержавеющей стали марки AISI 304 по DIN EN 10088-2005 (аналог 08X18H10 по ГОСТ 5632-72). Материал корпуса термометра — нержавеющая сталь AISI 201 по DIN EN 10088-2005 (аналог 12X15Г9НД по ГОСТ 16523-97). Шкала термометра выполнена из алюминия и закрыта акриловым стеклом. Все соединения герметизированы с помощью уплотнительных колец, изготовленных из этилен-пропиленового каучука, EPDM.

Все трубные цилиндрические резьбы соответствуют ГОСТ 6357-81 (ISO 228-1:2000, DIN 259), а все метрические резьбы — ГОСТ 8724-2002 (ISO 261:1998). Более подробные описания входящих в данный узел компонентов имеются в соответствующих технических паспортах.

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Насосно-смесительный узел PF MB 842 является узлом последовательного типа смешивания. Плюсом такого типа смешивания является то, что весь расход насоса идет потребителю.

Циркуляционный насос прогоняет теплоноситель через петли теплого пола, забирая его из обратного коллектора и направляя в подающий. Из подающего коллектора теплоноситель поступает в контуры теплого пола, а затем в обратный коллектор. Этот цикл (вторичный контур) повторяется до тех пор, пока вода не остынет. На подающей трубе от котла установлен трехходовой смесительный клапан.


При остывании теплоносителя ниже настроечной температуры, смесительный клапан открывает проход для горячего теплоносителя из котла, смешивая его с остывшим теплоносителем, поступающим из обратной линии. В этот же момент избыточный объем теплоносителя обрасывается из отвода обратного патрубка в котел (первичный контур). Таким образом, теплоноситель из обратного коллектора подается постоянно, а горячий теплоноситель подается только, когда это необходимо.

Для автоматического осуществления подмеса на смесительный клапан необходимо установить соответствующий электропривод и подключить его к управляющей автоматике.

Накладное термостатическое реле защищает контур напольного отопления от недопустимого превышения температуры. При повышении температуры выше значения, установленного на термостатическом реле, насос отключается. Когда температура опускается ниже установленного значения, насос снова включается. Это позволяет избежать перегрева теплого пола и продлить срок его эксплуатации.


Обратный клапан предотвращает попадание горячего теплоносителя, поступающего из котла в обратный коллектор. Регулируемый байпас защищает узел от перегрузок. В случае, когда петли теплого пола перекрываются, циркуляция теплоносителя во вторичном контуре также происходит через регулируемый байпас.

Схема работы насосно-смесительного узла с защитой от перегрева:




5. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гидравлическая характеристика насосно-смесительного узла PF MB 842 в соотношении с характеристиками насосов WILO:



Гидравлическая характеристика насосно-смесительного узла PF MB 842 в соотношении с характеристиками насосов Grundfos:



6. УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ

Перед установкой насосно-смесительного узла трубопровод должен быть очищен от ржавчины, грязи, окалины, песка и других посторонних частиц, влияющих на работоспособность изделия.

Системы отопления и теплоснабжения по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей (СНИП 03.05.01-85). В первую очередь следует присоединить коллекторную группу к насосно-смесительному узлу с помощью накидных гаек байпаса с наружной резьбой. При этом подающий коллектор монтируется на верхний патрубок узла, а обратный коллектор — на нижний. Соединение герметизируется с помощью уплотнительных колец и не требует дополнительного уплотнения.


Полученная конструкция должна быть установлена вертикально на высоте не менее 300 мм от пола с помощью кронштейнов, которые крепятся на теле коллекторной группы, в коллекторном шкафу или на стене, с присоединением к трубопроводу на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357-81. При этом подающая труба подсоединяется к отсекающему шаровому крану с красной ручкой, а обратная — к отсекающему шаровому крану с синей ручкой.

На посадочное место для насоса необходимо смонтировать соответствующий насос с длиной базы 130 мм и наружной резьбой на ответных фланцах 1¼" или 1½" (в зависимости от накидных гаек насосно-смесительного узла). При монтаже насоса должны быть установлены специальные плоские кольцевые прокладки для герметизации. Узел устанавливается так, чтобы вал мотора насоса находился в горизонтальной плоскости.

Коробка электроподключения не должна располагаться в нижнем положении. Поток насоса должен быть направлен вверх, к подающей гребенке. Не рекомендуется крепить узел непосредственно к несущим конструкциям и элементам, чтобы избежать возможного распространения по ним звука или вибрации. Не допускайте механического повреждения смесительного узла и забрызгивания его строительными смесями.

Накладное термостатическое реле крепится на подающем патрубке насосно-смесительного узла с помощью отрезка проволочной пружинной ленты. Для улучшения теплового контакта между реле и патрубком следует использовать термореактивную алюминиевую пасту. Затем термостатическое реле необходимо подключить к насосу и к электросети согласно схеме, приведенной ниже.

Схема подключения термостатического реле к насосу и электросети:



Необходимо следить, чтобы воздухоотводчики располагались строго вертикально в наивысшей точке системы автономной циркуляции. Размеры коллекторного шкафа изменяются в зависимости от количества отводов коллекторов и размеров насосно-смесительного узла.

Система автономной циркуляции не должна испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на изделие от трубопровода (ГОСТ Р 53672-2009). Несосоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине до 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр (СНиП 3.05.01-85, п.2.8).

Вся система должна быть надежно соединена с трубопроводом, с использованием в качестве подмоточного уплотнительного материала ФУМ-ленты (PTFE — политетрафторэтилен, фторопластовый уплотнительный материал), полиамидной нити с силиконом или льна. При этом необходимо следить, чтобы излишки этого материала не попадали в запорные и регулировочные механизмы клапанов, кранов, вентиляей. Это может привести к утрате работоспособности. Проверьте правильность монтажа.

После монтажа следует провести манометрическое испытание герметичности системы (СНиП 3.05.01-85, п.4.1). Данное испытание позволяет обезопасить систему от протечек и ущерба, связанного с ними. Перед проведением испытания необходимо убедиться в том, что все накидные гайки плотно затянуты.

При использовании модуля автономной циркуляции в системе перемещения среды с высоким содержанием механических примесей, следует перед насосно-смесительным узлом установить фильтр механической очистки.

7. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Насосно-смесительный узел должен эксплуатироваться без превышения давления и температуры, приведённых в таблице технических характеристик.

Установка и демонтаж изделия, а также любые операции по ремонту или регулировке должны производиться при отсутствии давления в системе. Дайте оборудованию остыть до температуры окружающего воздуха. Перед включением насоса необходимо открыть перекрывающие шаровые краны, заполнить систему теплоносителем вытеснив весь воздух и установить требуемую температуру теплоносителя. Установленное значение температуры можно проконтролировать с помощью термометра на подающем патрубке узла.

Внимание: из-за инерционности процесса установленная температура будет достигнута не сразу, а через некоторое время. Затем необходимо установить требуемое предельное значение температуры на накладном термостатическом реле.

Для предотвращения нежелательного срабатывания термостатического реле рекомендуется устанавливать на нем температуру на 5 – 7°C больше максимальной рассчитанной температуры подачи в системе теплого пола. При работе узла необходимо следить за отсутствием протечек и отсутствием шумов в работе насоса.

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в упаковке завода-изготовителя в соответствии с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделия должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 24 месяца от даты продажи конечному потребителю. В течение всего гарантийного срока изготовитель гарантирует нормальную работу изделия и его соответствие требованиям безопасности при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие при:

- нарушении условий хранения, транспортировки, монтажа, эксплуатации и обслуживания;
- наличии следов воздействия веществ агрессивных к материалам изделия;
- наличии следов механического разрушения;
- наличии повреждений вызванных пожаром, стихией или иными форс-мажорными обстоятельствами;
- наличии повреждений вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличии следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изделие, описанное в настоящем техническом паспорте представляет собой технически сложное устройство которое должно устанавливаться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию и опыт работ с данным оборудованием.

Монтаж и запуск в эксплуатацию должен быть осуществлён авторизованной и сертифицированной компанией.

Компания Profactor Armaturen GmbH оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства, которые не влияют на технические характеристики устройства, а также на его функциональные особенности.



INTERNATIONAL WARRANTY CARD

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

NAME OF THE PRODUCT
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

PRODUCT CODE, SIZE
АРТИКУЛ, ТИПОРАЗМЕР

QUANTITY
КОЛИЧЕСТВО

SELLER NAME AND ADDRESS
НАЗВАНИЕ И АДРЕС ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

DATE OF PURCHASE
ДАТА ПРОДАЖИ

SELLER SIGNATURE
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

SELLER STAMP
ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

For the warranty term refer to the Warranty obligation clause in the technical manual
Гарантийный срок указан в техническом паспорте изделия в разделе «Гарантийные обязательства»

FOLD LINE

ЛИНИЯ СГИБА

In case of any claims to the product quantity the following documents should be submitted:

1. Application with customer and product details:
 - Name of the customer, actual address and phone number
 - Article of the product
 - Reason for the claim and photo
 - Plumbing system where installed (name, address, phone number)
2. Invoice copy and receipt
3. Warranty card

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны
 - название и адрес организации, производившей монтаж
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие
 - краткое описание дефекта, фотография
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, кассовый чек)
3. Гарантийный талон

RETURN/EXCHANGE COMMENTS
ОТМЕТКА О ВОЗВРАТЕ ИЛИ ОБМЕНЕ ТОВАРА

DATE
ДАТА

SIGNATURE
ПОДПИСЬ